

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

Sayı : BTH.0.00-424/02-25/E.1507
Konu : Zeyilname Hk.

27 Ağustos 2025

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı

ZEYİLNAME 1

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Güneş Enerji Sistemi Kurulum Projesi İhalesi (323/2025) ile ilgili olarak,

Güneş Enerji Santrali Özel Teknik Şartnamesi (Elektrik)'nin;

- 4.3.4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 - İnverterlerin maksimum giriş gerilimi **1000 VDC** olmalıdır.
- 4.5.4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 - Bağlantı fişlerinin (konektör) anma gerilimi en az **1000 VDC** olmalıdır.

Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

 e-imzalıdır

Kadri BÜRÜNCÜK
Başkan